

**ZFP.271.2.58.2023**

Wola Krzysztoporska, dn. 03.08.2023 r.

### **WYJAŚNIENIE NR 3 W POSTĘPOWANIU**

NAZWA ZADANIA:

**Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji rozbudowa sieci wodociągowych  
w miejscowościach Siomki, Borowa i Bujny**

Zamawiający informuje, iż otrzymał pytanie do postępowania, na które udziela następującej odpowiedzi:

#### **Pytanie 1.**

Proszę o wyjaśnienie jak Państwo przewidujecie wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Siomki, aby spełniała zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tj. budowa sieci wodociągowej w układach pierścieniowych, zapewniających ciągłość dostawy wody do odbiorców i zabezpieczenie przeciwpożarowe, np. budowa sieci w kształcie litery "U" z włączeniem do ul. Sportowej czy włączenie (przez działki prywatne) do ul. Leśnej?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż projektowana sieć wodociągowa jest odejściem bocznym o długości ok. 90m zasilanym z istniejącej sieci pierścieniowej PVC  $\varnothing$  160 zapewniającej ciągłość dostawy wody do odbiorców i zabezpieczenie przeciwpożarowe tj. wymagany przepisami wydatek i ciśnienie. W celu zabezpieczenia przeciwpożarowego dopuszcza się zwiększenie średnicy projektowanej sieci wodociągowej wg. wyliczeń projektanta.

**Z-ca Wójta Gminy Wola Krzysztoporska**

**Mieczysław Warszada**