

GMINA WOLA KRZYSZTOPORSKA
Ul. Kościuszki 5
97-371 Wola Krzysztoporska
NIP 771-10-29-208, REGON 590647902

ZFP.271.2.23.2023

Wola Krzysztoporska, dn.12.04.2023 r.

WYJAŚNIENIE NR 1 W POSTĘPOWANIU

NAZWA ZADANIA:

Zakup wraz z dostawą silnika indukcyjnego asynchronicznego do pompy głębinowej

Zamawiający informuje, że otrzymał pytanie w postępowaniu, na które udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie 1.

Taki silnik fabrycznie jest wyposażony w przewód o długości ok 2,5 mb. Chciałbym wiedzieć czy dla Państwa wycenić również przedłużenie przewodu zasilającego? Jeśli tak to proszę o podanie potrzebnej długości .

Odpowiedź:

Zamawiający w odpowiedzi na powyższe pytanie informuję, że: *Wyposażenie fabryczne silnika SMT.8 - N115140072 / 55,0kW / 400V / 2865 obr. do pompy głębinowej GDC.2.03.1.2.2110 55kW/ 400V w przewód o długości min. 2,5 m jest wystarczające dla zamawiającego (nie należy go przedłużyć).*

Z-ca Wójta Gminy Wola Krzysztoporska

Mieczysław Warszawa