

Gmina Wola Krzysztoporska
ul. Kościuszki 5
97 - 371 Wola Krzysztoporska

RWK.7021.1.79.2023

Odpowiadając na zlecenia z dnia **11.07.2023r.** dotyczące rozbudowy sieci wodociągowej w celu przyłączenia nieruchomości dz. nr ewid. **174/4**, obręb geodezyjny **Borowa**, gmina **Wola Krzysztoporska**, przedstawiamy warunki jakie należy spełnić przy projektowaniu i realizacji tej inwestycji:

I. Inwestor wykona kompletną dokumentację projektową odcinka sieci wodociągowej przy uwzględnieniu poniższych warunków:

- istniejącą sieć wodociągową zlokalizowaną w drodze powiatowej działka nr ewid. **117**, obręb geod. **Borowa**, rozbudować (jako odejście boczne) do dz. nr **174/4** o długości ok. **260 mb.**,
- istniejąca sieć wodociągowa w obrębie włączenia **PVC Ø90**, wodociąg **Parzniewice**, ciśnienie dyspozycyjne w miejscu włączenia wynosi aktualnie ok. **44,9** m sł. wody,
- włączenie do istniejącej sieci wodociągowej **PVC Ø90** zlokalizowanej w dz. nr ewid. **117**, obręb geod. **Borowa**, należy wykonać poprzez trójnik **DN100/100** wyposażony w zasuwę odcinającą **DN100** z miękkim uszczelnieniem na odejściu,
- do budowy sieci wodociągowej projektować rury **PE Ø110**,
- projektowaną sieć zakończyć hydrantem nadziemnym umożliwiającym płukanie sieci oraz zabezpieczenie ppoż zgodnie z aktualnymi przepisami,
- przejście poprzeczne pod jezdnią drogową należy wykonać metodą przewiertu sterowanego lub przecisku w rurze osłonowej (na całej szerokości pasa drogowego),
- w przypadku skrzyżowania lub kolizji z uzbrojeniem podziemnym stosować rury ochronne, a w rejonie kolizji wykopy należy wykonywać ręcznie,
- uzbrojenie sieci oznakować w terenie.

II. Warunki dodatkowe:

1. Projekt podlega uzgodnieniu branżowemu w naszym Referacie Wodociągów i Kanalizacji Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska.
2. Wykonanie sieci wodociągowej winno być powierzone jednostce lub osobie prowadzącej działalność gospodarczą.
3. Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji wykonawca robót, który prowadzi działalność gospodarczą, posiada stosowne uprawnienia, przynależy do Okręgowej Izby Budowlanej i działa z upoważnienia Inwestora, zobowiązany jest do zgłoszenia pisemnego zamiaru wykonania inwestycji służbom Referatu Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej **co najmniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem prac**. Obowiązek zgłoszenia dotyczy również

wykonawstwa we własnym zakresie. Zobowiązanie zgłoszenia wykonuje Inwestor, wskazując osobę i jej dane, która pełnić będzie funkcje osoby nadzorującej te roboty.


4. W zgłoszeniu należy uzgodnić warunki wykonania, dzień włączenia do sieci (**dopuszcza się włączenia od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00**) oraz termin zakończenia inwestycji.

5. Na włączenie do istniejącej sieci wodociągowej w sposób zgodny z projektem wydana zostanie zgoda uprawnionemu wykonawcy robót. Powyższe włączenia nie upoważniają Inwestora do poboru wody przed zawarciem umowy.

6. Warunki ważne są 2 lata od daty wydania.

Warunki dodatkowe:

- uzyskać prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane na trasie projektowanych urządzeń.



z up. WOJTA
Dominik Ambrozik
SEKRETARZ GMINY

Warunki Przyjmuję:

1. a. a.
2. Gmina Wola Krzysztoporska
ul. Kościuszki 5
97- 371 Wola Krzysztoporska

Sprawę prowadzi:
Karol Kępski
telefon: 44 616 37 26